



ZP.JRP.271.02.01.2018

Halinów 21.02.2018r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów. Zadanie nr 10, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul. Chojniak w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin.” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. prowadzonym przez Gminę Halinów działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **Zamawiający udziela następującej odpowiedzi,**

Pytanie 1:


Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna jako równoważne do studzienek betonowych studzienki z tworzywa sztucznego DN1200 posiadające minimum taką samą klasę obciążenia co zaprojektowane studzienki betonowe.

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Tomasz Jeziorski

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz