

Halinów 30.07.2018r.

ZP.JRP.271.06.2018

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zadania 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej, Zastawie, Agawy, Dzikiej Róży, Morelowej, Jagodowej, Wiśniowej, Pomarańczowej, Cytrynowej w m. Kazimierów, w ul. Zastawie w m. Długa Kościelna, w ul. Świętokrzyskiej, Alpejskiej, Tatrzańskiej, Złotych Gór, działkach nr ew. 103, 140, 219/7, 226/9 i 227/1 w m. Mrowiska, w ul. Zastawie oraz działkach nr ew. 1/5 i 209 w m. Krzewina z przepompowniami ścieków ”Świętokrzyska” i „Agawy” wraz z przewodami tłocznymi”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu , Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi,

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuści stosowania studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych.

Burmistrz

/-/ Adam Ciszkowski

*Przygotował: Tomasz Jeziorski Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
tel. 22 783 60 20 wew. 171*