

ZP.JRP.271.07.2018

Halinów 14.09.2018r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. „Zadania 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej, Zastawie, Agawy, Dzikiej Róży, Morelowej, Jagodowej, Wiśniowej, Pomarańczowej, Cytrynowej w m. Kazimierów, w ul. Zastawie w m. Długa Kościelna, w ul. Świętokrzyskiej, Alpejskiej, Tatrzańskiej, Złotych Gór, działkach nr ew. 103, 140, 219/7, 226/9 i 227/1 w m. Mrowiska, w ul. Zastawie oraz działkach nr ew. 1/5 i 209 w m. Krzewina z przepompowniami ścieków ”Świętokrzyska” i „Agawy” wraz z przewodami tłocznymi” prowadzonym przez Gminę Halinów działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi,

Pytanie 1:

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono rozbieżności co do zastanego stanu nawierzchni w projektowanych ulicach w odniesieniu do załącznika nr 8 który odwołuje każdą z ulic do poszczególnego rozdziału z załącznika dotyczącego warunków **odtworzenia** nawierzchni a nie ich budowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie ulic, w których zauważono powyższe rozbieżności:

Miejscowość	Nazwa ulicy	nr działki	Długość sieci w pasie drogowym	Pozycja z warunków technicznych odtworzenia nawierzchni	Stan po wizji lokalnej
Kazimierów	Różana		152	Rozdział IV – nawierzchnia bitumiczna	Droga tłuczniowo-gruntowa
Kazimierów	Zastawie		707	Droga powiatowa – nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna
Kazimierów	Agawy		350	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa

Kazimierów	Dzikiej Róży		117	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Kazimierów	Morelowa		282	Rozdział IV – nawierzchnia bitumiczna	Droga tłuczniowo-gruntowa
Kazimierów	Jagodowa		205	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Kazimierów	Wiśniowa		176	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Kazimierów	Pomarańczowa		260	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Kazimierów	Cytrynowa		140	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Długa Kościelna	Zastawie			Droga powiatowa – nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna
Długa Kościelna	Świętokrzyska		305	Rozdział IV – nawierzchnia bitumiczna	Droga tłuczniowo-gruntowa
Długa Kościelna	Alpejska		285	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Długa Kościelna	Tatrzańska		72	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Długa Kościelna	Złotych Gór		95	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Mrowiska	103		360	Droga powiatowa – nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia bitumiczna
Mrowiska	140		145	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Mrowiska	219/7		80	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa

Mrowiska	226/9 227/1 Górską		294	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa
Mrowiska					
Krzewina	Droga 32		590	Rozdział IV – nawierzchnia bitumiczna	Droga tłuczniowo-gruntowa
Krzewina	1/5; 209 - prywatna		114	Rozdział V – drogi tłuczniowo-gruntowe	Droga tłuczniowo-gruntowa

W przypadku odtworzenia drogi do stanu pierwotnego oczywistym jest, iż Wykonawca odtworzy je zgodnie ze stanem pierwotnym. W jaki sposób Wykonawca ma podjąć decyzję przy konieczności wykonania po zakończeniu robót sieciowych zamiast nawierzchni tłuczniowo-gruntowej nawierzchnię asfaltową co do jej szerokości skoro w każdej z rozpatrywanych ulic szerokość na całym jej odcinku nie jest stała.

Należy zaznaczyć, iż drogi z kruszywa są nawierzchnią przepuszczalną a nawierzchnia asfaltowa jest nawierzchnią nieprzepuszczalną. Jeżeli Zamawiający wymaga, aby nawierzchnie żwirowe w poszczególnych ulicach zastąpić nawierzchnią asfaltową co wynika z powyższego, prosimy o:

- podanie szerokości nawierzchni asfaltowych w poszczególnych ulicach
- wskazanie, czy mają być wykonane krawężniki
- załączenie przekroi konstrukcyjnych nawierzchni w poszczególnych ulicach, które określa kierunek i miejsce odprowadzania wód opadowych

Jeżeli jednak zaistniała w załączniku nr 8 omyłka to prosimy jednoznacznie potwierdzić iż nawierzchnie w poszczególnych ulicach po zakończonych robotach odtworzyć do stanu pierwotnego.

Odpowiedź:

Właściciele dróg w Załączniku nr 8 określili rodzaj i sposób odtworzenia poszczególnych dróg. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia nawierzchni zgodnie z przywołanym załącznikiem, w przypadku dróg powiatowych zgodnie z wydanymi warunkami zajęcia pasa drogowego.

Pytanie 2:

Zgodnie z rozdziałem V warunków odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Halinów określono, iż odtworzenie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowo-gruntowej winno wynosić nie mniej niż 5 m. Prosimy o podanie, co w przypadku gdy faktyczna szerokość ulic

wynosi 4-4,5 plus ewentualne nieutwardzone pobocze.

Odpowiedź:

Właściciele dróg w Załączniku nr 8 określili rodzaj i sposób odtworzenia poszczególnych dróg. W przypadku braku fizycznych możliwości odtworzenia wymaganej w załączniku szerokości Zamawiający dopuści miejscowe zwężenia odtwarzanej nawierzchni.

Pytanie 3:

Prosimy jednoznacznie potwierdzić iż dolną warstwę nawierzchni tłuczniowo-gruntową należy wykonać w śladzie po wykonanych robotach, a warstwę wierzchnia zgodnie z faktyczną szerokością nawierzchni.

Odpowiedź:

Właściciele dróg w Załączniku nr 8 określili rodzaj i sposób odtworzenia poszczególnych dróg.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedziach na pytaniach umieszczonych na stronie BIP <http://biphalinow.sam3.pl/dokument-632-przetarg-nieograniczony-na-zadanie.html> 05.09.2018 roku - (pytanie nr 7).

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz

*Przygotował: Tomasz Jeziorski Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
tel. 22 783 60 20 wew. 171*