

Halinów 28.12.2018r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Zadanie 13 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna” prowadzanym przez Gminę Halinów działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W załączniku 10 (Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych), w punkcie 2.6.3 Mieszadło zatapialne MI-01-MI-02 Zamawiający dopuszcza osłonę antywirową lub zwężkę strumieniową, natomiast w punkcie 2.8.3 Mieszadło zatapialne MI-01-MI-02 Zamawiający dopuszcza jedynie osłonę antywirową. Prosimy o ujednolicenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłony antywirowej lub zwężki strumieniowej

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału i kształtu przykryć, która nie będzie wymagała zmiany pozwolenia na budowę, ani nie będzie zmianą istotną, jak również nie będzie powodowała zmian funkcjonalnych, w powiązaniu ze zmianą konstrukcji wsporczej z ocynku na aluminium?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału i kształtu przykryć, która nie będzie wymagała zmiany pozwolenia na budowę, nie będzie zmianą istotną, nie będzie powodowała zmian funkcjonalnych i technologicznych oraz trwałość nowo proponowanych rozwiązań nie będzie niższa od zaprojektowanych w projekcie wykonawczym elementów. Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji wsporczej z ocynku na aluminium pod warunkiem zachowania wyżej opisanych zastrzeżeń.



Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
umowa nr POIS.02.03.00-00-0124/16

Znak sprawy ZP.JRP.271.11.2018

Pytanie 3

W odniesieniu do zapisów SIWZ – pkt. 2.1.1 (Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu realizacji), Zamawiający przewiduje następujące finansowanie: w roku 2019 – do kwoty 6 362 862,69 zł brutto, w 2020 – pozostała kwota.

Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji projektu tj. do 30.09.2020, zachowanie oczyszczalni w stanie czynnym przez cały okres prowadzonej modernizacji oraz wysoki stan wód gruntowych, konieczność osuszania stawów, budowy izolacji i palowania pod budowę osadników wtórnych a więc prac generujących wysokie koszty realizacji, przewidujemy konieczność wykonania większości zakresu prac w 2019 roku, wnosimy o zwiększenie finansowania na rok 2019 do kwoty 11 287 447,07 zł brutto (kwota, którą Zamawiający przewidywał na finansowanie zamówienia w poprzednim postępowaniu na rok 2018 i 2019).

Odpowiedź

Zamawiający w chwili obecnej nie zmieni poziomu finansowania w poszczególnych latach. Sytuacja może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu lub w czasie trwania prac.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz